

АКТ

Подтверждение использования (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения – тепловых сетей, в целях и порядке, которые установлены Концессионным соглашением.

п.Алексеевск

31 декабря 2022г.

Нами, комиссией в составе:

Директор ООО ТК «Витим-Лес» В.А.Марков;

Мастер аварийно-диспетчерской службы ООО ТК «Витим-Лес» А.В.Унжаков;

Глава администрации Алексеевского МО В.В.Снегирев;

Ведущий специалист по жилфонду Алексеевского МО Е.Л.Майстер

Проведена проверка порядка использования объекта Концессионного соглашения – тепловых сетей, в соответствии с п.6.1, 6.2 раздела VI Концессионного соглашения № 05-52-1/19 от 07.02.2019г., а именно поддержание объекта Соглашения в исправном состоянии, производство за свой счет текущих и капитальных ремонтов, а также использование объекта в целях осуществления деятельности, указанной в п.1.1 соглашения – осуществление передачи тепловой энергии с использованием объекта соглашения, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022г.

В ходе проверки выявлено:

Тепловые сети используются в соответствии с п.1.1 соглашения для осуществления передачи тепловой энергии потребителям п.Алексеевск, поддерживаются в технически исправном состоянии. За период с 01.01.2022 по 31.12.2022г. проведены текущие ремонты:

- замена шаровых кранов диаметром от 20 до 150 на основной магистрали – 24шт.;
- замена трубы Ду-100 5м и два колена подвод к домам ул.Чапаева дом 44 и дом 42;
- замена трубы Ду-57 1 м в коробе ул.Чапаева-6;
- замена трубы Ду-89 ввод в поликлинику 2м, ремонт утеплительного короба;
- замена трубы Ду-100 6м ул.Чапаева-8, ремонт утеплительного короба;
- замена трубы Ду-57 4м ул.Чапаева-7, ремонт утеплительного короба
- ремонт утеплительного короба от ул.Чапаева 44А до пер.Колхозный 200м;
- ремонт утеплительного короба от ул.Седова-1 до магазина Рубин 50м.

За летний период 2022г. проведена реконструкция тепловых сетей в соответствии с прил.3 к Концессионному соглашению - увеличением d труб согласно проектной документацией участок теплотрассы от котельной до колодца б/н кв-л Молодежный 1а, обустроен переход через дорогу, трубы в двухтрубном исполнении.

Вывод: условия Концессионного соглашения № 05-52-1/19 от 07.02.2019г. выполняются в полном объеме.

Директор ООО ТК «Витим-Лес»

В.А.Марков

Мастер аварийно-диспетчерской службы

А.В.Унжаков

Глава администрации Алексеевского МО

В.В.Снегирев;

Ведущий специалист по жилфонду Алексеевского МО:

Е.Л.Майстер