

АКТ

Подтверждение использования (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения – тепловых сетей, в целях и порядке, которые установлены Концессионным соглашением.

п.Алексеевск

31 декабря 2023г.

Нами, комиссией в составе:

Директор ООО ТК «Витим-Лес» В.А.Марков;

Мастер аварийно-диспетчерской службы ООО ТК «Витим-Лес» А.В.Унжаков;

Глава администрации Алексеевского МО В.В.Снегирев;

Ведущий специалист по жилфонду Алексеевского МО Е.Л.Майстер

Проведена проверка порядка использования объекта Концессионного соглашения – тепловых сетей, в соответствии с п.6.1, 6.2 раздела VI Концессионного соглашения № 05-52-1/19 от 07.02.2019г., а именно поддержание объекта Соглашения в исправном состоянии, производство за свой счет текущих и капитальных ремонтов, а также использование объекта в целях осуществления деятельности, указанной в п.1.1 соглашения – осуществление передачи тепловой энергии с использованием объекта соглашения, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023г.

В ходе проверки выявлено:

Тепловые сети используются в соответствии с п.1.1 соглашения для осуществления передачи тепловой энергии потребителям п.Алексеевск, поддерживаются в технически исправном состоянии. За период с 01.01.2023 по 31.12.2023г. проведены текущие ремонты:

- замена шаровых кранов диаметром от 20 до 150 на основной магистрали – 78шт.;
- замена трубы Ду-76 4м подземный участок теплотрассы кв-л Молодежный-13;
- замена трубы Ду-100 2 м подземный участок теплотрассы ул.Лесная-6;
- замена трубы Ду-57 2м подземный участок теплотрассы ул.Лесная-8;
- замена трубы Ду-100 3м ул.Чапаева-23, ремонт утеплительного короба, ремонт теплового колодца;
- замена трубы Ду-89 6м между очистными сооружениями и КНС;
- ремонт утеплительного короба от кв-л Молодежный-1 до ул.Кирпичная-33 150м;
- ремонт утеплительного короба от пер.Ленский-1 до КДЦ «Ли́ра» 100м;
- ремонт утеплительного короба от ул.Кирпичная-3 до кв-л Речников-8 200м.

За летний период 2023г. проведена реконструкция тепловых сетей в соответствии с прил.3 к Концессионному соглашению - увеличением d труб согласно проектной документацией участок теплотрассы от котельной до колодца б/н кв-л Молодежный 1а, работы проведены в полном объеме и закончены .

Вывод: условия Концессионного соглашения № 05-52-1/19 от 07.02.2019г. выполняются в полном объеме.

Директор ООО ТК «Витим-Лес» \_\_\_\_\_ В.А.Марков

Мастер аварийно-диспетчерской службы \_\_\_\_\_ А.В.Унжаков

Глава администрации Алексеевского МО: \_\_\_\_\_ В.В.Снегирев

Ведущий специалист по жилфонду Алексеевского МО: \_\_\_\_\_ Е.Л.Майстер

